

министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Оренбург, ул. Гая, 21 т.(3532) 77-42-22 ф.(3532) 77-62-11 E-mail: mchsoren@gmail.com

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску

УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области

(наименование органа государственного надзора)

г. Кувандык пр. Мира 41 тел. 2-60-11 ku-ogpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 46/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6 "Василек" Кувандыкского городского округа Оренбургской области"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

Заведующему МБДОУ "Детский сад №6 «Василек» Жартовской Наталье Алексеевне

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску Варавина М.А.

ОНД и ПР по Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску по пожарному надзору № 46

(наименование органа ГПН)

от « 18 » марта 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

проведена проверка

Государственный инспектор Кувандыкского городского округа и г. Медногорска по

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

пожарному надзору капитан вн. службы Бускунов Руслан Усманович, МБДОУ "Детский сад №6 «Василек» по адресу: Оренбургская область, город Кувандык, улица Краснофлотская, 8а

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующий МБДОУ "Детский сад №6 «Василек» Жартовская Наталья Алексеевна

(указывается должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не обеспечено своевременное обслуживание источников	ст.1. ст.4. ст.6. ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08г., п.55 ПП РФ №390 от 25.04.2012г. Руководитель организации обеспечивает исправ-	01.08.2019	

наружного противопожарного водоснабжения. Не обеспечено проведение проверок работоспособности (не реже 1 раза в полгода) источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов.	ность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.		
2. Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД» над эвакуационным выходом).	ст.1. ст.4. ст.6 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.08г., п.61. ПП РФ №390 от 25.04.2012г., п.5.3 СП 3.13130.2009 Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону.		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества:
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кувандыкского городского округа и г. Медногорска по пожарному надзору
Бускунов Р.У.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) _____ (подпись)

«17» апреля 2019 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получила:

✓ Марты _____ (подпись)

Заведующий МБДОУ "Детский сад №6 «Василек» Жартовская Наталья Алексеевна
_____ (должность, фамилия, инициалы)

«17» апреля 2019 г.

• Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по «Телефону доверия»: 8(3532)30-89-99