

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад № 6  
«Василёк» Кувандыкского  
городского округа  
Оренбургской области»  
462242 Оренбургская область,  
г. Кувандык  
ул. Краснофлотская, 8А  
тел. 8 (35361) 2-32-12

Начальнику отделения ОНД и ПР  
по Кувандыкскому городскому  
округу и г. Медногорску УНД и  
ПР ГУ МЧС России по  
Оренбургской области  
Бускунову Р.У.  
Заведующего МБДОУ «Детский  
сад №6 «Василёк» Кувандыкского  
городского округа Оренбургской  
области»  
Жартовской Н.А.

### Отчет об исполнении предписания

№	Выявленные нарушения	Проведенная работа
1	Не обеспечено своевременное обслуживание источников противопожарного водоснабжения. Не обеспечено проведение работоспособности (не реже 1 раз в полгода) источников наружного водоснабжения с составлением соответствующих актов.	Проведена проверка гидрантов и оставлен акт ОО «РДПО ОО» Тараненко А.А.
2	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (отсутствует световой оповещатель « Выход» над эвакуационным выходом).	Составлен договор с ЧОП «Защита» на установку систем противопожарной защиты № 379 от 20 .04.2019

*Заведующий МБДОУ №6 «Василёк» Жартовская Н.А.*

